

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей Кировской области у заместителя Председателя
Правительства области, руководителя штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей Кировской области Михеева Е.М.

22 .06.2015

№ -55-03-03 прот

г. Киров

Время проведения: 13 час. 00 мин.
Место проведения: каб. № 303 зд. № 1
Правительства области

Вел заседание:

МИХЕЕВ Евгений Михайлович,
заместитель Председателя Правительства области,
руководитель штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей Кировской
области

Секретарь:

ПРОКОПЬЕВ Александр Анатольевич, начальник
отдела энергетики, энергосбережения и топливных
ресурсов департамента энергетики и газификации
Кировской области, секретарь штаба

Присутствовали:

Члены штаба:

ЛЕГКОНРАВОВ Виталий Львович	- директор Кировского РДУ – филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области», заместитель руководителя штаба
ЖУРАВЛЕВ Алексей Витальевич	- глава департамента энергетики и газификации Кировской области
ТРУШКОВ Дмитрий Анатольевич	- директор филиала «Кировский» ОАО «Волжская ТГК»
КНЯЗЬКИН Леонид Иванович	- глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
ИВОНИН Николай Кузьмич	- заместитель директора Пермского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Константин Михайлович	- директор МУП «Горэлектросеть»
КОПОСОВ Александр Николаевич	- И.о. заместителя руководителя Западно- Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

5 416-08-09-прот
от 22.06.2015

ФЕОФАНОВ Виктор Владимирович	- начальник управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области
ФЛЕНЬКО Ирина Викторовна	- директор Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Приглашенные:

ЯРИЦЫН Виктор Викторович	- заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области
ПЕТРЕНКО Геннадий Олегович	- заместитель генерального директора по электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго»
КАИСИН Игорь Валерьевич	- заместитель директора – главный инженер филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ЧУРАКОВ Александр Петрович	- главный инженер Кировской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД»

Повестка заседания:

1. Технологическое нарушение на ПС 220 кВ «Киров», произошедшее 08.06.2015.
2. Выполнение плана мероприятий Кировской дистанции электроснабжения по восстановлению схемы электроснабжения подстанции «Победилово».
3. Обеспечение надежности электроснабжения Вятско-Полянского энергоузла в период с 11 по 12 июля текущего года.

ВЫСТУПИЛИ:**По первому вопросу:**

Ивонин Н.К. проинформировал о технологическом нарушении на ПС 220 кВ «Киров», произошедшем 08.06.2015. В настоящее время расследование нарушения не завершено.

Разработаны планы по снижению периодичности проверки изоляторов с 3 до 2 лет.

По второму вопросу:

Чураков А.П. проинформировал о ходе исполнения плана мероприятий Кировской дистанции электроснабжения по восстановлению схемы электроснабжения подстанции «Победилово»:

Пункт 1 исполнен. 5 из 6 показателей качества электроэнергии не соответствуют установленным требованиям при работе ПС Лянгасово от одного понижающего трансформатора Т-1.

Пункт 2 исполняется. Документы направлены в филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Пункты 3 и 4 не исполнены, т.к. необходимо провести испытания и получить заключение о ремонтпригодности трансформатора Т-2. Ориентировочный срок получения заключения - не позднее 31.07.2015.

Кайсин И.В. проинформировал о проводимой Кировэнерго работе по обслуживанию ВЛ-35 кВ, питающих ПС Победилово.

По третьему вопросу:

Журавлев А.В. проинформировал об обращении Пермского предприятия МЭС Урала ОАО «ФСК ЕЭС» по выводу в ремонт ВЛ220 кВ Вятские Поляны - Кутлу Букаш и ВЛ 220 кВ Вятские Поляны - Свобода.

Кайсин И.В. заявил об информировании смежных сетевых организаций соседних энергосистем о необходимости обеспечить повышенную надежность электроснабжения при выводе в ремонт указанных ВЛ.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1. МУП «Горэлектросеть» представить в департамент энергетики и газификации Кировской области программу мероприятий по приобретению передвижных резервных источников электроэнергии. **Срок - 03.07.2015.**

2. Департаменту энергетики и газификации Кировской области совместно с МУП «Горэлектросеть» и департаментом здравоохранения Кировской области организовать совещание по применению резервных источников электроэнергии на учреждениях здравоохранения. **Срок - 17.07.2015.**

По второму вопросу:

3. Кировской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» представить в штаб план мероприятий по ремонту (замене) трансформатора Т-2 ПС Лянгасово. **Срок - 03.07.2015.**

4. Кировской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» представить в штаб информацию по итогам проведенных испытаний трансформатора Т-2 ПС Лянгасово. **Срок - 05.08.2015.**

По третьему вопросу:

5. Департаменту энергетики и газификации Кировской области обратиться от штаба в адрес ОАО «РЖД» о планировании нагрузки на сетях РЖД в период ремонта ВЛ220 кВ Вятские Поляны - Кутлу Букаш и ВЛ 220 кВ Вятские Поляны - Свобода. **Срок - 26.06.2015.**

6. Принять к сведению рекомендацию директора филиала «Кировский» ОАО «Волжская ТГК» Трушкова Д.А. об исполнении субъектами электроэнергетики сроков проведения ремонтов.

Заместитель Председателя
Правительства области,
руководитель штаба

Е.М. Михеев

Секретарь штаба,
начальник отдела энергетики,
энергосбережения и топливных ресурсов
департамента энергетики
и газификации Кировской области

А.А. Прокопьев