

ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей Кировской области

14.11.2016

№ 562-43-03-01/прот

г. Киров

Время проведения: 11 час. 00 мин.
Место проведения: каб. № 302 зд. № 1
Правительства области

Вел заседание:

МИХЕЕВ Евгений Михайлович,
и.о. заместителя Председателя Правительства
области, министра промышленности и энергетики
Кировской области, руководитель штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей Кировской области

Секретарь:

ВОРОЖЦОВ Александр Геннадьевич, ведущий
консультант отдела энергетики и
энергоэффективности министерства
промышленности и энергетики Кировской области

Присутствовали:

МАЛЬКОВ Николай Владимирович	-	заместитель министра промышленности и энергетики Кировской области, заместитель руководителя штаба
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Геннадьевич	-	заместитель генерального директора – директор филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», заместитель руководителя штаба
БЕРЕСНЕВ Сергей Александрович	-	директор филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»
РЯБЕНКО Виктор Николаевич	-	генеральный директор ОАО «Коммунэнерго»

Повестка заседания:

**Отключения электроснабжения на территории Санчурского,
Яранского и Кикнурского районов Кировской области вследствие
неблагоприятных погодных условий**

ВЫСТУПИЛИ:

Царегородцев А.Г. проинформировал, что с 6.00 час. 11.11.2016 на территории Санчурского района начался снег, дождь и «ледяной дождь», а так же усиление юго-восточного ветра. К середине дня 11.11.2016 аналогичные условия распространились на территорию Кикнурского, Яранского, Арбажского, Пижанского, Советского, Котельничского, Нолинского, Тужинского, Лебяжского, Верхошижемского, Уржумского, Малмыжского, Вятскополянского района Кировской области и города Кирова. Данные погодные условия сохранялись до конца 12 ноября.

В результате прохождения неблагоприятных погодных условий количество отключенных фидеров по филиалу «Кировэнерго» доходило до 63 (9800 человек населения). Наиболее пострадавшими районами Кировской области являлись: Санчурский, Кикнурский, Яранский районы. В Санчурском районе из 22 фидеров отключался 21 фидер. В результате обходов было выявлено: излом 35 опор, обрывы проводов в 28 пролетах, 419 выпавших деревьев, большое количество веток на проводах, угрожающие деревья, срывы изоляторов с крючьев, обрывы проводов и другое. В настоящее время осмотры оборудования продолжаются. В филиале «Кировэнерго» с 8.00 час. 11 ноября 2016 введен режим повышенного готовности. Для выполнения аварийно-восстановительных работ было задействовано: 97 аварийно-восстановительных бригад (76 % от общего количества), 344 человека, 132 единицы техники, 33 РИСЭ общей мощностью 978,5 кВт.

От РИСЭ обеспечивалось электроснабжение в 5 районах области в 9 населенных пунктах (с использованием 14 РИСЭ).

В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены. Устранение дефектов, которые могут привести к отключению электроснабжения в последующем, в том числе вырубка угрожающих деревьев, будут планомерно продолжаться в течение 14 – 15 ноября 2016.

Для обеспечения координации действий при устранении аварий на электросетевых объектах в управлении филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также в Управлении МЧС России по Кировской области 11.11.2016 в 17:30, 21:00 и 12.11.2016 в 06:00, 10:00, 16:30, 18:00 час. были проведены селекторы с участием заместителя руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кировской области Малькова Н.В.

Рябенко В.Н. проинформировал, что 11.11.2016 в пгт. Санчурск и г. Яранск произошли массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением «ледяного дождя».

Отключения в пгт. Санчурск начались в 07:31 час. - отключился Ф-9 10 кВ ПС «Санчурск» (7 ТП ОАО «Коммунэнерго», 2 ТП ведомственные), в 12:38 час. отключился Ф-5 10 кВ (5 ТП ОАО «Коммунэнерго», 6 ТП ведомственных) – всего 4170 жителей.

Персонал Санчурского мастерского участка немедленно приступил к ликвидации последствий инцидентов. В 11:00 час. прибыла бригада из 3-х электромонтеров с автогидроподъемником Яранского мастерского участка. В 16:00 час. прибыла бригада из 4-х человек Советского мастерского участка.

К 19:00 11.11.2016 были включены первые 7 трансформаторных подстанций. До 00 час. было включено еще 8 подстанций. Работы продолжались до 03:00 час. 12.11.2016. С утра 12.11.2016 работы по восстановлению электроснабжения были продолжены. К 16:00 11.11.2016 напряжение подано всем потребителям.

Также 11.11.2016, в г. Яранске с 14:18 час. начались аварийные отключения электроэнергии, связанные с обледенением проводов ВЛ и деревьев.

В период с 14:18 до 15:23 11.11.2016 отключились Ф №3; 7 (ПС «РМЗ»); Ф №5; 6 (ПС «Яранск»). Под отключения попали 2618 жителей. В 15:00 час. бригада из 8 электромонтеров Яранского мастерского участка приступила к ликвидации последствий аварийных отключений. В 17:00 час. к ним присоединилась бригада, прибывшая из Котельничского МПЭС, в составе 7 человек с автогидроподъемником. Аварийно-восстановительные работы продолжались до 05:00 час. 12.11.2016.

В 02:02 и 02:18 час. 12.11.2016 отключились Ф-1 ПС «РМЗ» и Ф-7 ПС «Яранск». Работы по восстановлению электроснабжения от этих фидеров были начаты в 06:00 час. бригадой Котельничского МПЭС. В 10:00 час. 12.11.2016 в Яранск прибыла бригада из 5 электромонтеров Кирово-Чепецкого МПЭС с автоподъемником. Все работы по устранению инцидентов на Ф-1 и Ф-7 были закончены 11:56 и 13:23 час. соответственно.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ было задействовано: 37 человек, 3 бригадные машины, 3 подъемника, грузовая техника, РИСЭ - 2 шт., автокран, автомашин Газель, легковые машины для доставки горячего питания и обогрева персонала (смена бригад).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию руководителей энергокомпаний о проведении аварийно-восстановительных работ.
2. По результату анализа проведения аварийно-восстановительных работ по всем направлениям жизнедеятельности министерству промышленности и энергетики Кировской области совместно с сетевыми организациями и Представительством АО «СО ЕЭС» в Кировской области рассмотреть целесообразность корректировки Регламента работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кировской области при ликвидации аварийных ситуаций (угрозы возникновения аварийных ситуаций) на объектах энергетики. Срок – 01.12.2016.

И.о. заместителя Председателя
Правительства области, министра
промышленности и энергетики
Кировской области,
руководитель штаба

Е.М. Михеев

Протокол вел
ведущий консультант отдела энергетики
и энергоэффективности министерства
промышленности и энергетики
Кировской области

А.Г.

А.Г. Ворожцов